

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolkowie

woj. dolnośląskie

59-420 Bolków ul. Wysokogórska 6

tel.0-75/74-213-244, fax 0-75/74-12-068

REGON 230006800 NIP 695-13-66-287

W związku z otrzymanym dnia 26.04.2017r. zapytaniem do przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa sprzętu IT, oprogramowania narzędziowego, licencji wraz z modułami oraz usług informatycznych i technicznych w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost jakości i dostępności usług medycznych poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bolkowie”

nr sprawy: SP ZOZ/ZP/123/4/2017

Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym szafy serwerowej RACK. W specyfikacji technicznej wymagania dotyczące klasy szczelności (IP54) powodują, że użycie w tym samym pomieszczeniu klimatyzatora ściennego nie przyniesie zamierzonego efektu. Szczelność szafy powoduje, że urządzenia w niej znajdujące się nie będą efektywnie schładzane. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy dopuszczają Państwo możliwość użycia szafy która posiada klasę szczelności IP20?

Odpowiedź: Po analizie zgłoszonego pytania stwierdzono, że szczelność klasy IP54 zastosowanej w szafie serwerowej powoduje, że użycie klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni nie przyniesie zamierzonego efektu. W związku z powyższym, dopuszczamy możliwość zastosowania szafy serwerowej RACK o klasie szczelności IP20.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bolkowie
mgr Anetta Strzelecka